

Link do produktu: <https://sklep.fargo.krakow.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh9000te-p-677.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH9000TE

Cena brutto	9 805,00 zł
Cena netto	7 971,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	TERMIN DOSTAWY DO POTWIERDZENIA
Numer katalogowy	FH9000TE
Producent	FOGO
Moc max. kVA	8,7
AVR	NIE
Rozrusznik elektryczny	TAK

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH9000TE



Agregat prądotwórczy **FH 9000 TE**



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 4\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $< 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h
- Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc znamionowa 3~ / 1~	7,8 kVA (cos ϕ 0,8) / 5,6 kW
Moc maksymalna 3~ / 1~	8,7 kVA (cos ϕ 0,8) / 6,2 kW

Silnik	Honda
Model	GX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny + rozrusznik
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	45 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	109 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	650 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji: kwiecień 2019 r.

FARGO SC

ul. Błokowa 23

31-752 Kraków

tel. 12 636 80 83

www.sklep.fargo.krakow.pl
